

Qualitäts-Zertifikat

Prüfbericht Nr.: TH-296-2007


Thede & Witte Holzimport GmbH & Co.
„T & W Fertigparkettqualität Boston“

Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
Formaldehydkonzentration gem. DIN ENV 717-1 (Prüfkammermethode)	0,03 ppm, d. h. Emissionsklasse E 1



Institut für Bau- und Fußbodentechnik
in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie GmbH)

Koblenz, 20.03.2007


Institutsleiter Siegfried Heuer